

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» ноября 2025 г., 52250061000219941171

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Дальнеконстантиновскому муниципальному округу Нижегородской области управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Нижегородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«03» декабря 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2511/026-52/31-ВО/П

(дата и время составления предписания)

606310, Нижегородская область, р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 14

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «12» ноября 2025 г., № 2511/026-52/31-ВО/П, учетный номер проверки 52250061000219941171.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

- Оревин Николай Николаевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнеконстантиновскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)
- Удалов Вадим Константинович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнеконстантиновскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл. Нижегородская, м.о. Дальнеконстантиновский, п.ст. Суrowатиха, ул. Центральная, Дом 6

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 5215010590, адрес регистрации юридического лица: 606321, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ, П. СТ. СУРОВАТИХА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «27» ноября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «03» декабря 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Помещение склада не отделено сертифицированной противопожарной дверью. Основание: ч. 1 и 3 ст. 6, п. 2 ст. 88, п. 3 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, 5.2.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ранее действовало требование п. 5.14* табл. 1, 2* СНиП 21-01-97*, п. 3.2* прил. 2* СНиП II-A.5-70). Место выявления нарушения: обл. Нижегородская, м.о. Дальнеконстантиновский, п.ст. Суроватиха, ул. Центральная, Дом 6
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.11.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Помещение архива оборудовать сертифицированной противопожарной дверью.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставление фотоматериалов, актов выполненных работ.
2. Наружная эвакуационная лестница не соответствует требованиям нормативных документов. Основание: ч. 1 и 3 ст. 6, п. 1 ст. 39, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.29, п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Место выявления нарушения: обл. Нижегородская, м.о. Дальнеконстантиновский, п.ст. Суроватиха, ул. Центральная, Дом 6
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.11.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Наружную эвакуационную лестницу привести в соответствие с требованиями нормативных документов.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставление фотоматериалов, актов выполненных работ.
3. Не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки огнетушителей. Основание: п. 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: обл. Нижегородская, м.о. Дальнеконстантиновский, п.ст. Суроватиха, ул. Центральная, Дом 6
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
 01.11.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставление фотоматериалов.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием режимов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнеконстантиновскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору) Оревин Николай Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

008539B47591522292C6DB9D71A786EBF4
Владелец: Оревин Николай Николаевич
Действителен с 26.03.2025 по 19.06.2026

подпись

Оревин Николай Николаевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнеконстантиновскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 883 1685 1808, e-mail: ondpr-d.konst@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «00» минут «03» января 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

