



Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА
Нижегородской области**

Прокуратура Уренского района

ул. Ленина, 56

г. Урень, 606800

17.01.2022 № 05-02-2022

Директору ГБУ «Карповский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Груздеву Е.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства
при организации социального
обслуживания населения

Прокуратурой Уренского района совместно со специалистом ТО Управления Роспотребнадзора и специалистом ОНД и ПР по Уренскому муниципальному округу ГУ МЧС России по Нижегородской области проведена проверка деятельности ГБУ «Карповский дом-интернат Уренского муниципального округа» (далее – Карповский ДИ.), по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения комплексной безопасности социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей.

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено, что каждый имеет право на охрану здоровья.

Согласно ст. 12 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказа МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" в чердачных помещениях корпусов №1,2 Карповского ДИ, а также в помещении бухгалтерии корпуса №1 отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.

В нарушение ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ коридоре на втором этаже спального корпуса № 1 Карповского ДИ отсутствует закрепленная стальная стремянка выхода на чердак.

А 030817

В нарушение ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и приказа МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" на дверях гаражных боксов Карповского ДИ не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны соответствия.

Кроме того, на момент проведения проверки, гаражные боксы не были обеспечены наличием пожарных щитов и ящиками с песком, что противоречит п. 410, 411 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1479.

Указанные нарушения требований законодательства в части обеспечения комплексной безопасности учреждения стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей ответственными за данное направление должностными лицами ГБУ «Карповский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Уренского муниципального округа, что негативно влияет на состояние защищенности граждан, находящихся на круглосуточном социальном обслуживании.

Причиной, способствовавшей совершению указанных нарушений, является слабая исполнительская дисциплина и ослабление надлежащего контроля за работой подчиненных лиц со стороны руководства ГБУ «Карповский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) работодателем к работнику применяется дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Уренского района.


2. Принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

4. Усилить контроль за лицами, ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности помещений. Устранить выявленные нарушения.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Уренского района в установленный законом месячный срок с приложением копий приказов о привлечении к ответственности.

И.о. прокурора Уренского района



А.Д. Ломоносова