

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
(наименование территориального органа МЧС России)

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Уренскому муниципальному округу**
(наименование органа государственного надзора)

Нижегородская обл., г. Урень, ул. Коммунистическая д.40 «а», тел. 2-17-78
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности
№ 54/3/38**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

**Государственное бюджетное учреждение «Карповский дом-интернат для престарелых
и инвалидов», здание с ночным пребыванием инвалидов и пожилых граждан**
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Уренского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору Демина Александра Сергеевича № 54 от 08.12.2021.

В период с 21.12.2021 по 23.12.2021 начальником ОНД и ПР по Уренскому муниципальному округу Нижегородской области – главным государственным инспектором Уренского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Деминым Александром Сергеевичем проведено контрольное (надзорное) мероприятие плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения «Карповский дом-интернат для престарелых и инвалидов», здание с ночным пребыванием инвалидов и пожилых граждан, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор ГБУ «Карповский дом-интернат для престарелых и инвалидов», здание с ночным пребыванием инвалидов и пожилых граждан Груздев Евгений Юрьевич.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

1.	Не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение корпуса №1.	Основание: ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.54,83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п. 4.8, Таб. 1 СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации (ранее действовало требование) приложение А, п. А.4, табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1); п.4, п.9. табл.1, приложение к НПБ 110-03.	01.11.2022	
2.	Не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение корпуса №2.	Основание: ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.54,83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п. 4.8, Таб. 1 СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации (ранее действовало требование) приложение А, п. А.4, табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1); п.4, п.9. табл.1, приложение к НПБ 110-03.	01.11.2022	

3.	Не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией помещение бухгалтерии на первом этаже корпуса №1.	Основание: ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.54, 83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п. 4.8, Таб. 1 СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации (ранее действовало требование) приложение А, п. А.4, табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1); п.4, п.9. табл.1, приложение к НПБ 110-03.	01.11.2022	
4.	Отсутствует закреплённая стальная стремянка выхода на чердак в коридоре на втором этаже спального корпуса № 1.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.6, ст.88; п.7.7 СП 4.13130.2013 (Изм. Приказ МЧС России от 14.02.2020 №89) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ранее действовало требование п.5.14, 8.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.2.10 СНИП 2.01.02-85* Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы).	01.11.2022	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
5.	Не обеспечено наличие на дверях гаражных боксов обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны соответствия с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Основание: п.12 ППР в РФ	01.11.2022	

6.	Гаражные боксы не обеспечены наличием пожарных щитов и ящиками с песком.	Основание: п.410 и п.411 ППР в РФ	01.11.2022	
----	--	-----------------------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Уренскому муниципальному округу Нижегородской области – главный государственный инспектор Уренского муниципального района Нижегородской области по пожарному надзору

капитан внутренней службы Демин Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы)

инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 23 » декабря 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ «Карповский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Груздев Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

(подпись)

«23» декабря 2021 г.