

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«08» июня 2023 г., 52230061000203548011



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**ОНД и ПР по Городецкому району Нижегородской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» июня 2023 г., 14 час. 00 мин. № 2306/526-52/43-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Нижегородская область, Городецкий район, с.п. Смиркино, ул. Мира, д. 42

(место составления предписания)

**Предписание**  
**об устранении нарушений обязательных требований**  
**пожарной безопасности**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «08» июня 2023 г., № 2306/526-52/43-П/ВП, учетный номер проверки 52230061000203548011**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**  
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

Тутубалин Денис Романович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

Нижегородская область, Городецкий район, с.п. Смиркино, ул. Мира, д. 42

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

Государственное бюджетное учреждение «Городецкий психоневрологический интернат» ИНН 5248004144, адрес регистрации юридического лица: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, д. 7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «19» июня 2023 года, 08 час. 00 мин.

по «30» июня 2023 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**  
78 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

**1. Нарушенное обязательное требование:**

Складское помещение (склад сыпучих продуктов в корпусе №2) категории по пожарной и взрывопожарной опасности В2 не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14\* табл. 1., табл. 2 СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

**Срок устранения нарушения:**

03.06.2024

**2. Нарушенное обязательное требование:**

Помещения диз. камеры расположенные на 1 этаже 1-го корпуса не оборудованы двумя пожарными извещателями

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ст. 4, 6, 54, 83, 84, 103 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.6.1 свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.2 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

**Срок устранения нарушения:**

03.06.2024

**3. Нарушенное обязательное требование:**

Расположенные на территории домики для отдыха получателей соц. услуг (5шт.) не оборудованы автономными пожарными извещателями

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ст. 4, 6, 54, 83, 84, 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; табл 2 п. 11 свода правил 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности"

**Срок устранения нарушения:**

03.06.2024

**4. Нарушенное обязательное требование:**

Расположенная на территории юрта не оборудована автономными пожарными извещателями

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**


ст. 4, 6, 54, 83, 84, 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; табл 2 п. 11 свода правил 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности"

**Срок устранения нарушения:**

03.06.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору) Тутубалин Денис Романович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа

подписавшего предписание)

подпись муниципального контроля, иного должностного лица,

Тутубалин Денис Романович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 8(83161)9-33-19, e-mail: s.sevastyanov@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«14» часов «07» минут «30»

20 06 2022

психоневро-

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



