



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город
Первомайск**

607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Димитрова, д.1, тел/факс 2-15-69 (код – 83139)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

от «18» ноября 2021 г., 15 час. 00 мин. № 36
(дата и время составления акта)

Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Димитрова, д.1
(место составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с распоряжением ВрИО главного государственного инспектора городского округа город Первомайск Нижегородской области по пожарному надзору Аксенова Андрея Александровича о проведении плановой выездной проверки от 26 октября 2021 года № 36

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

ВрИО главного государственного инспектора городского округа город Первомайск Нижегородской области по пожарному надзору Аксеновым Андреем Александровичем;

Инспектором ОНД и ПР городского округа город Первомайск - государственным инспектором городского округа город Первомайск Нижегородской области по пожарному надзору Карпуниным Иваном Александровичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: комплекса административных и бытовых зданий

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположениям):

607762, Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5;

607742, Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д. 28

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное бюджетное учреждение «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 5224002067, юридический адрес: 607762, Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «29» октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «18» ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи: не приостанавливалось

с "___" _____ Г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ Г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 7 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

«29» октября 2021 г., с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (осмотр, истребование документов)

по местам: Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5;

Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д. 28.

«18» ноября 2021 г., с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (изучение представленных документов, составление и вручение акта)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

1) Протокол осмотра от 29.10.2021 года

2) Протокол осмотра от 08.11.2021 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки;

2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);

3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);

5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;

6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);

7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;

8) Документы утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных

камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ;

9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.);

10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

11) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;

12) Паспорта на огнетушители;

13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения;

14) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

N п/п	Вид нарушения требований в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта требования которого(ых) нарушены	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – правообладателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, присутствовавшего при проведении проверки
1	2	3	4
Комплекс административных и бытовых зданий, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1.	На светильниках аварийного освещения не нанесена буква А красного цвета для отличия от светильников рабочего освещения.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее 123-ФЗ), п. 7.6.8 свода правил (далее СП) 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (ранее действовал СНиП 23-05-95)	Директор Панькина Мария Николаевна
2.	В здании не обеспечено наличие знаков	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ,	Директор

	пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 (далее ППР)	Панькина Мария Николаевна
3.	В подвале не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
<p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска выполнялся и предоставлялся, при этом расчеты риска не могут быть приняты, ввиду несоответствия предъявляемым требованиям, а именно:</p>			
<p>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</p>			
4.	На здании обеспечено четкое обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (цифры стерты, либо отсутствуют) и выполнена не со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения.	абзац 3 пункт 48 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
5.	Светильники аварийного (эвакуационного) освещения, установленные в зданиях в неисправном состоянии.	п. 23, п. 37 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
6.	В помещениях подвального этажа допускается хранение горючих предметов (картонные коробки, деревянные поддоны, деревянные столы, продукты и т.п.).	пп. «б» п. 16 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
7.	На дверях помещений складского назначения на 1 и 2 этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности».	п. 12 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
8.	В помещении склада на 1 этаже административного здания расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до близлежащих предметов менее 0,5 метров.	ст.4, ст.6, ст. 83 123-ФЗ, п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем. Противопожарной	Директор Панькина Мария Николаевна

		защиты. Нормы и правила проектирования» (ранее действовало требование п. 13.3.13 СП 5.13130.2009)	
Комплекс административных и бытовых зданий, расположенных по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д. 28			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
9.	На светильниках аварийного освещения не нанесена буква А красного цвета для отличия от светильников рабочего освещения.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 123-ФЗ, п 7.6.8 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (ранее действовал СНиП 23-05-95)	Директор Панькина Мария Николаевна
10.	В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
11.	В здании кухни и прачечной не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска выполнялся и предоставлялся, при этом расчеты риска не могут быть приняты, ввиду несоответствия предъявляемым требованиям, а именно:			
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
12.	Светильники аварийного (эвакуационного) освещения, установленные в зданиях в неисправном состоянии.	п. 23, п. 37 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
13.	Не оборудовано специально отведенное место под золу и шлак, выгребаемые из топок котлов.	п. 81 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
Общие мероприятия:			

14.	Не проведен внеплановый инструктаж при введении в действие новых нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности (с 01.01.2021 г. вступил в силу Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479).	пункт 26 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», пункт 3 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
15.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарной режиме в РФ», вступивших в силу 01.01.2021 года (инструкции разработаны в 2020 году).	пункт 392 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, (о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки)

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, (с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 29.10.2021 года
- 2) Протокол осмотра от 08.11.2021 года

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

ВрИО начальника ОНД и ПР городского округа город Первомайск –
ВрИО главного государственного инспектора городского округа город
Первомайск Нижегородской области по пожарному надзору
Аксенов Андрей Александрович

«18» ноября 2021 г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)



Карпунин Иван Александрович – инспектор ОНД и ПР по г. о. г. Первомайск УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Нижегородской области, телефон: (83139) 2-15-69

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица - правообладателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, присутствовавшего при проведении проверки)

«18» ноября 2021 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки _____

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале _____