

Начальнику хозяйственного отдела  
государственного бюджетного учреждения  
«Первомайский дом интернат для  
престарелых и инвалидов»  
Кожаковой Ю.В.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности**

« 30 » октября 2023 года

г. Первомайск

Инспектор ОНД и ПР по г.о.г. Первомайск Нижегородской области УНД и ПР ГУ МЧС России Нижегородской области – государственный инспектор г.о.г. Первомайск Нижегородской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Карпунин И.А.  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

**рассмотрев** постановление № 16 от «30» октября 2023 года по делу об административном правонарушении установил нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

в 10 часов 00 минут 30.10.2023 г. в здании ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: 607762, Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5, при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» нарушены требования нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, что установлено актом выездной проверки по контролю № 2310/352-52/13-П/АВП от 30.10.2023 г. ОНД и ПР по г.о.г. Первомайск УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	В помещении архива, расположенном в подвальном этаже, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости стены, разделяющей коридор от помещения архива над дверным полотном	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 (далее ППР)
2.	В помещении склада, расположенном в подвальном этаже, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости стены, разделяющей коридор от помещения склада над дверным полотном	п. 15 ППР

Совершению административного правонарушения способствовало слабый контроль за соблюдением установленных требований пожарной безопасности, а также слабое знание нормативных документов в области пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности **и в течение 1 (одного) месяца** с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

  
(подпись лица, выписавшего представление)

И. А. Карпунин  
(расшифровка подписи)

**Представление получил(а)**

20.10.2023 Кожанов  
(дата, подпись правонарушителя, законного представителя)

Ю. В. Кожанова