

Директору ООО Государственное
бюджетное учреждение «Первомайский
дом интернат для престарелых и
инвалидов» Панькиной М. Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений в области пожарной безопасности**

« 19 » ноября 2021 года

г. Первомайск

ВрИО начальника ОНД и ПР по г.о.г. Первомайск УНД и ПР ГУ МЧС России Нижегородской области – ВрИО главного государственного инспектора г.о.г. Первомайск Нижегородской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Аксенов А. А.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 83 от «19» ноября 2021 года по делу об административном правонарушении установил нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: в 15 часов 00 минут 18.11.2021 г. в зданиях ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресам: 607762, Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5; 607742, Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д. 28, при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» нарушены требования нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, что установлено актом выездной проверки по контролю № 36 от 18.11.2021 г. ОНД и ПР по г.о.г. Первомайск УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта требования которого(ых) нарушены	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – правообладателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, присутствовавшего при проведении проверки
1	2	3	4
Комплекс административных и бытовых зданий, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1.	На светильниках аварийного освещения не нанесена буква А красного цвета для отличия от светильников рабочего освещения.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее 123-ФЗ), п. 7.6.8 Свода правил (далее СП) 52.13330.2016	Директор Панькина Мария Николаевна

		«Естественное и искусственное освещение» (ранее действовал СНиП 23-05-95)	
2.	В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 (далее ППР)	Директор Панькина Мария Николаевна
3.	В подвале не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска выполнялся и предоставлялся, при этом расчеты риска не могут быть приняты, ввиду несоответствия предъявляемым требованиям, а именно:

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

4.	На здании обеспечено четкое обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (цифры стерты, либо отсутствуют) и выполнена не со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения.	абзац 3 пункт 48 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
5.	Светильники аварийного (эвакуационного) освещения, установленные в зданиях в неисправном состоянии.	п. 23, п. 37 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
6.	В помещениях подвального этажа допускается хранение горючих предметов (картонные коробки, деревянные поддоны, деревянные столы, продукты и т.п.).	пп. «б» п. 16 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
7.	На дверях помещений складского назначения на 1 и 2 этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности».	п. 12 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна

8.	В помещении склада на 1 этаже административного здания расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до близлежащих предметов менее 0,5 метров.	ст.4, ст.6, ст. 83 123-ФЗ, п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем. Противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (ранее действовало требование п. 13.3.13 СП 5.13130.2009)	Директор Панькина Мария Николаевна
Комплекс административных и бытовых зданий, расположенных по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д. 28			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
9.	На светильниках аварийного освещения не нанесена буква А красного цвета для отличия от светильников рабочего освещения.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 123-ФЗ, п 7.6.8 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (ранее действовал СНиП 23-05-95)	Директор Панькина Мария Николаевна
10.	В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
11.	В здании кухни и прачечной не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска выполнялся и предоставлялся, при этом расчеты риска не могут быть приняты, ввиду несоответствия предъявляемым требованиям, а именно:			
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
12.	Светильники аварийного (эвакуационного) освещения, установленные в зданиях в неисправном состоянии.	п. 23, п. 37 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
13.	Не оборудовано специально отведенное место под золу и шлак, выгребаемые из топок котлов.	п. 81 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
Общие мероприятия:			

14.	Не проведен внеплановый инструктаж при введении в действие новых нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности (с 01.01.2021 г. вступил в силу Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479).	пункт 26 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», пункт 3 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна
15.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарной режиме в РФ», вступивших в силу 01.01.2021 года (инструкции разработаны в 2020 году).	пункт 392 ППР	Директор Панькина Мария Николаевна

Совершению административного правонарушения способствовало слабый контроль за соблюдением установленных требований пожарной безопасности, а также слабое знание нормативных документов в области пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности **и в течение 1 (одного) месяца** с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

А. А. Аксенов
(расшифровка подписи)

Представление получил(а)

✓

(дата, подпись правонарушителя, законного представителя)

М. Н. Панькина