

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«26» октября 2021г.
учётный № проверки 52210061000201279053,
52210061000201279142



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831) e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831) e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Первомайск
Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.1 тел.8(83139)2-15-69

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
N 36/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Юридическому лицу – Государственное бюджетное учреждение
«Первомайский дом интернат для престарелых и инвалидов»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

о проведении выездной проверки № 36 от «26» октября 2021 года

в период с "29" октября 2021 г. по "18" ноября 2021 г.

ВрИО главного государственного инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Первомайск Аксеновым Андреем Александровичем

проведена плановая выездная проверка,

в ходе, которой присутствовал представитель контролируемого лица

Директор ГБУ «Первомайский дом интернат для престарелых и инвалидов» Панькина Мария Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2.	3	4	5
Комплекс административных и бытовых зданий, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, пер. Мочалина, д. 5				
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	На светильниках аварийного освещения не нанесена буква А красного цвета для отличия от светильников рабочего освещения	ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее 123-ФЗ), п. 7.6.8 свода правил (далее СП) 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (ранее действовал СНиП 23-05-95)	11.04.2022 г.	
2.	В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 (далее ППР)	11.04.2022 г.	
3.	В подвале не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	11.04.2022 г.	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска выполнялся и предоставлялся, при этом расчеты риска не могут быть приняты, ввиду несоответствия предъявляемым требованиям, а именно:				
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
4.	На здании обеспечено четкое обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (цифры стерты, либо отсутствуют) и выполнена не со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения	абзац 3 пункт 48 ППР	11.04.2022 г.	
5.	Светильники аварийного	п. 23, п. 37 ППР	11.04.2022 г.	

	(эвакуационного) освещения, установленные в зданиях в неисправном состоянии			
6.	В помещениях подвального этажа допускается хранение горючих предметов (картонные коробки, деревянные поддоны, деревянные столы, продукты и т.п.)	пп. «б» п. 16 ППР	11.04.2022 г.	
7.	На дверях помещений складского назначения на 1 и 2 этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности»	п. 12 ППР	11.04.2022 г.	
8.	В помещении склада на 1 этаже административного здания расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до близлежащих предметов менее 0,5 метров	ст.4, ст.6, ст. 83 123-ФЗ, п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем. Противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (ранее действовало требование п. 13.3.13 СП 5.13130.2009)	11.04.2022 г.	

Комплекс административных и бытовых зданий, расположенных по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д. 28

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

9.	На светильниках аварийного освещения не нанесена буква А красного цвета для отличия от светильников рабочего освещения	ст. 4, ст. 6, ст. 84 123-ФЗ, п 7.6.8 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (ранее действовал СНиП 23-05-95)	11.04.2022 г.	
10.	В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	11.04.2022 г.	
11.	В здании кухни и прачечной не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах ручного пуска пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 84 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная...», п. 36 ППР	11.04.2022 г.	

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска выполнялся и предоставлялся, при этом расчеты риска не могут быть приняты, ввиду несоответствия предъявляемым требованиям, а именно:

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

12.	Светильники аварийного (эвакуационного) освещения, установленные в зданиях в неисправном состоянии	п. 23, п. 37 ППР	11.04.2022 г.	
13.	Не оборудовано специально отведенное место под золу и шлак, выгребаемые из топок.	п. 81 ППР	22.08.2022 г.	
Общие мероприятия:				
14.	Не проведен внеплановый инструктаж при введении в действие новых нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности (с 01.01.2021 г. вступил в силу Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479)	пункт 26 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», пункт 3 ППР	11.04.2022 г.	
15.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарной режиме в РФ», вступивших в силу 01.01.2021 года (инструкции разработаны в 2020 году)	пункт 392 ППР	11.04.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица
(представителя))

(подпись)

ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Первомайск
старший лейтенант внутренней службы Аксенов А. А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного
надзора)

