



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru «Телефоны доверия»: (831) 439-99-99

УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Шахунья
(место составления акта)

«18» ноября 2019 г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(продолжительность акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 55

По адресу: Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Ленина, д. 2 «А»

На основании: Распоряжения № 55 от «05» ноября 2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов")
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 09 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин. 18.11.2019 г. Продолжительность 3 часа.
(заполняется в случае проведения проверки физлица, представителя, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Бакисова Ирина Петровна
(фамилия, имя, отчество)

«05» ноября 2019 г. в 08 ч. 20 мин.
(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Дознаватель ОНД и ПР по городскому округу город Шахунья –государственный инспектор по городскому округу город Шахунья по пожарному надзору Бровкин Дмитрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностное лицо), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность экспертов и/или представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

ИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностное лицо) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя самозанятого лица (в случае проведения проверки члена самозанятого лица) присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указывается характер нарушения требований пожарной безопасности)	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Представленная инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" не соответствует требованиям установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	п.2, п.461, п.462 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР в РФ)	ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
2	На двери помещения для склада памперсов отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (представленный расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности указанного помещения произведен в отношении дизкамеры, хотя фактически помещение является складом памперсов)	п.20 ППР в РФ	ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
3	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их класса зоны в соответствии с главой 5 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 ППР в РФ	ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
4	Не обеспечено обесточивание электрооборудования помещений складского назначения аппаратами предназначенными для отключения электроснабжения склада, которые должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	(Основание: п.349 ППР в РФ)	ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
5	Не представлен протокол испытаний ограждения по периметру кровли здания дома интерната	п.24 ППР в РФ	ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна

6	Работники осуществляющие круглосуточную охрану здания, работники ответственные за пожарную безопасность учреждения не прошли обучение пожарно-техническому минимуму	(Основание: п.3 ППР в РФ; Раздел III Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»)	ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
7	При наличии в радиусе 200 метров от объекта естественного водоемисточника (реки), отсутствует подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	(Основание: ППР в РФ п. 80).	ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
8	При пересечении воздуховодами вентиляции межэтажных перекрытий, в местах пересечения противопожарные клапаны отсутствуют.	(Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, а также ч.1 и 2 ст.138; СП 7.13130.2013 п.6.10, п.6.11, 6.24; СНиП 41-01-2003 п.7.11.1)	ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

~~выявлены нарушения обязательных требований в области гражданской обороны:~~

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:~~

(с указанием несоответствий (противоречий) правовым актам)

~~выявлены нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:~~

(с указанием конкретных нарушений (противоречий))

~~в выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:~~

(с указанием конкретных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись государственного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись государственного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 05.11.2019г. № 55;
2. Приказ о возложении обязанностей директора Государственного бюджетного учреждения «Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 16.10.2017 №290л/гу;
3. Проверочный лист по форме, установленной приложением 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261

Подписи лиц, проводивших проверку:

Д.С. Бровкин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

« 18 » ноября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)