



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д.6. Телефон: 200-10-03, факс: 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-19, факс: (83147) 9-76-88, e-mail: ondpr-arzamas@mchs.nnov.ru

г. Арзамас

(место составления акта)

11.03.2021 г.

(дата составления акта)

10 ч. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№24

По адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д. 32;

здание приюта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д. 32

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района Нижегородской области по пожарному надзору Блинохвотова В.В. № 24 от « 20 » февраля 2021 г.

(полн. документ с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения «Социальный приют для детей и подростков города Арзамаса»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «02» марта 2021 г. по «11» марта 2021 г. Продолжительность 7 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

7 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Законный представитель юридического лица,

«20» февраля 2021 г. в 10 ч. 56 мин.

Шаравина Л.Г.

(фамилия, инициалы)

подпись

дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

начальник отделения ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району - государственный инспектор г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Блохин Евгений Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена,

отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Законный представитель юридического лица, директор ГКУ «Социальный приют для детей и подростков города Арзамаса» Шаравина Людмила Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проводившего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору – начальник отделения ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району Блохин Е.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель юридического лица, директор ГКУ «Социальный приют для детей и подростков города Арзамаса» Шаравина Людмила Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя)

«11» марта 2021 года

Оставить отзыв о проведенных надзорных мероприятиях, в том числе об объективности, корректности и соблюдении законности действий должностных лиц надзорных органов МЧС России, Вы можете на портале Бизнес-навигатора МПС (smbn.ru) в онлайн-режиме.

С информацией ознакомлен: директор ГКУ «Социальный приют для детей и подростков города Арзамаса» Шаравина Людмила Геннадьевна

«11» марта 2021 года

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)