

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» ноября 2025 г., 52250061000219941825

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Лысковскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Главного управления МЧС России по Нижегородской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» ноября 2025 г., 09 час. 00 мин. № 2511/026-52/73-ВО/А

(дата и время составления акта)

г. Лысково, ул. Горького, д. 10

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**  
**обязательного**

(обязательный по инициативе)

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 12 » ноября 2025 г., № 2511/026-52/73-ВО/Р, учетный номер проверки 52250061000219941825.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен:**

1. Носов Александр Юрьевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Лысковскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (его) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. К проведению профилактического визита были привлечены:**

**специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или исполнительные экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. в отношении:**

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

**6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Нижегородская, р-н Лысковский, г Лысково, ул Большая Советская, Дом 45

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**7. Контролируемое лицо:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" ИНН 5222014130, адрес регистрации юридического лица: 606210, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЫСКОВСКИЙ, ЛЫСКОВО, УЛ. БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ, Д.45

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее идентификационный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие объектам требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

**8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «21» ноября 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «28» ноября 2025 года, 09 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)**проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...**

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончательного срока приостановления проведения профилактического визита)**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)**9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

## 1) осмотр

(указывается фактически совершённые контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) изъятие документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «21» ноября 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «21» ноября 2025 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Нижегородская, р-н Лысковский, г Лысково, ул Большая Советская, Дом 45

(указывается дата и место фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 21.11.2025 №6/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)**10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. 1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке; 2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения); 3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению, документы, подтверждающие обучение (протоколы проверки знаний); 5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации; 6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей; 7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах; 8) Документы, утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ; 9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.); 10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты; 11) Паспорта на огнетушителя; 12) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения; 13) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности):

- проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;
- проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;
- проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздухопроводах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;
- проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений;
- проведения проверок в части водоотдачи, а также исправности, своевременного обслуживания и ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;
- проведения проверок укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами и о датах перекачки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также проверок состояния водокольцевых катушек;
- проведения проверок исправности и работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно);
- периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) выданные и рассмотренные контрольные (надзорные) органы; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))**11. По результатам профилактического визита установлено:**

На объекте защиты лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам

1. противопожарного инструктажа и дополнительным профессиональным программам (программа профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности). Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 2 прил. 4 Приказа МЧС России от 16.12.2024 N 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
2. Над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу (со стороны приемного отделения) отсутствует световой оповещатель «Выход» (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009).. Место выявления нарушения: г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
3. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода (из комнаты воспитателей) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (фактически установлен замок под ключ).. Место выявления нарушения: г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
4. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода (в цокольном этаже со стороны пищеблока) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (фактически установлен замок под ключ).. Место выявления нарушения: г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
5. Над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу (в цокольном этаже со стороны пищеблока) отсутствует световой оповещатель «Выход» (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009).. Место выявления нарушения: г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
6. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода (в цокольном этаже со стороны складов) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (фактически установлен замок под ключ).. Место выявления нарушения: г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
7. Над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу (в цокольном этаже со стороны складов) отсутствует световой оповещатель «Выход» (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009).. Место выявления нарушения: г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

8. В здании выход на чердак с лестничной клетки осуществляется не через противопожарный люк 2-ого типа размером 0,6 х 0,8 метра по закреплённой стальной стремянке (ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2, п. 7.7 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование п. 8.4 СНиП 21-01-97\*).. Место выявления нарушения: г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство средств подъёма личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
9. Для зданий и помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.24 СП 7.13130.2013).. Место выявления нарушения: г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противоподымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
10. Помещение электрощитовой в цокольном этаже здания не отделено от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками 1-ого типа с соответствующим заполнением дверного проема (не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI30) (ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2, ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 (ранее действовали требования п. 3.2 СНиП II-A.5-70\*).. Место выявления нарушения: г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 45  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, заключившего предельное профилактическое визит; 2) вывод о наличии нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, иллюстрирующих наличие нарушения обязательных требований), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, заключившего предельное профилактическое визит; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 21.11.2025 №б/н

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцы), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (задачи составления и реализации), выполняемых проверочным листом (в случае их применения), а также документы в иные материалы, иллюстрирующие документально нарушения обязательных требований)

## 13. Способ проведения профилактического визита:

3 - дистанционные технологии не применялись

(указываются способ проведения профилактического визита)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Лысковскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Носов Александр Юрьевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

009222FBC32FA7DC1AF78981CDF2942F5B  
Владелец: Носов Александр Юрьевич  
Действителен с 20.10.2025 по 13.01.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Носов Александр Юрьевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Лысковскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 88314953910, e-mail: ondpr-lyskovo@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

*Директор Ксенова ЕМ Овсень 28.11.2025 9.00*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://icnd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

