



08.02.2023 КНМ 52230061000203580172

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Согласовано с органами прокуратуры, номер плана в ФГИС ЕРКНМ 2023060415

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),  
e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),  
e-mail: info@mchs.nnov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск**

606008, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 11 тел./факс 26-55-71 (код - 831),  
e-mail: ondpr-dzerzhinsk@nnov.52.mchs.gov.ru

**Решение о проведении выездной проверки  
плановой**

(плановой / внеплановой)

от «08» февраля 2023г., 14 час. 00 мин. № 16

2. Решение принято:

Главным государственным инспектором г. Дзержинск Нижегородской области по  
пожарному надзору Галаниным Дмитрием Александровичем

(указывается наименование должности, фамилии, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:

пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи с:

включением в ежегодный план проведения плановых проверок на 2023 год,  
размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и  
официальном сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской области, номер



плана в ФГИС ЕРП 2023060415

(для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения)

3. Выездная проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы – главный государственный инспектор г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору – Галанин Дмитрий Александрович;

2) Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы – заместитель главного государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору – Дергачев Андрей Владимирович;

3) Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору – Ухатов Александр Александрович;

4) Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Чемидророва Екатерина Валерьевна;

5) Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Селина Анастасия Вадимовна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:

Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь»

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

7. Выездная проверка проводится по адресам (местоположению):

606015, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь» ИНН 5249023950, юридический адрес: 606015, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр (за исключением жилых помещений в жилых домах);

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) экспертиза.

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)



10. Предметом выездной проверки является: соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности:

Требования статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативных документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (перечень утвержден приказом Росстандарта от 14.07.2020 № 1190), национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р), с учетом положений части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки)

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: приложение № 1, 2 к приказу МЧС России № 78 от 09.02.2022 года

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «14» февраля 2023 года, с 09 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.;

по «27» февраля 2023 года с 09 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.;

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

10 рабочих дней

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
"Дзержинский педагогический колледж" предоставить:

1. Распорядительные документы:

- 1) Документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица;
- 2) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки.

2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности:

- 1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;
- 2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);
- 3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- 4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);
- 5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;
- 6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);
- 7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;
- 8) Документы, утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ;
- 9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.);
- 10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;
- 11) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;
- 12) Паспорта на огнетушители;
- 13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения;
- 14) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности):
  - проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;
  - проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;
  - проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шибберов, клапанов и др.) в



воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;

- проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений;

- проведения проверок в части водоотдачи, а также исправности, своевременного обслуживания и ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;

- проведения проверок укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами и о датах пережатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также проверок состояния водокольцевых катушек;

- проведения проверок исправности и работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно);

- периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

**14. Указание иных сведений:** —

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Главный государственный инспектор  
г. Дзержинск Нижегородской области  
по пожарному надзору Галанин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего  
решение о проведении выездной проверки)



Селина Анастасия Вадимовна – дознаватель ОНД и ПР по г. Дзержинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области, телефон: (8313) 26-55-71, E-mail: ondpr.dzerzhinsk@nnov.52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).)

Сведения о контрольном (надзорном) мероприятии занесены в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий «08» февраля 2023 г.

С Решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия ознакомлен (а):

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки

« \_\_\_ » часов « \_\_\_ » минут « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

(подпись)

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:







Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831),  
e-mail: info@mchs.nnov.ru  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Дзержинск Нижегородской области  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
606008, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 11 тел./факс 26-55-71 (код - 831),  
e-mail: ondpr-dzerzhinsk@nnov.52.mchs.gov.ru  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРОТОКОЛ ОСМОТРА №16**

г. Дзержинск  
(место составления)

«27» февраля 2023 г.  
(дата окончания проведения осмотра)

Старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
городу Дзержинск – государственным инспектором г. Дзержинск Нижегородской области по  
пожарному надзору Чемидроновой Е.В. и дознавателем отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по городу Дзержинск –государственным инспектором г. Дзержинск  
Нижегородской области по пожарному надзору Селиной Анастасией Владимовной  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица  
(должностных лиц), осуществлявшего (ых) осмотр)

на основании: решения о проведении выездной проверки (плановой) от 08.02.2023г. № 16  
(учетный номер проверки в ЕРКН №52230061000203580172), в рамках проведения выездной  
проверки, 14.02.2023, 21.02.2023, 27.02.2023 в присутствии представителя Государственного  
бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых  
действий «Витязь» и.о. директора – Усманова Эрика Велиевича, осуществлён осмотр  
территории, зданий и помещений ГБУ «ЦСР «Витязь» по адресу: 606015, Нижегородская  
область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3.

Осмотр начат	11	час	00	мин	по 13 час 30 мин	«14» февраля 2023г.
Осмотр продолжен с	11	час	00	мин	по 13 час 00 мин	«21» февраля 2023г.
Осмотр продолжен с	11	час	00	мин	по 12 час 00 мин	«27» февраля 2023г.
Осмотр продолжен с	16	час	00	мин	по 16 час 30 мин	«27» февраля 2023г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

В ходе осмотра зданий, помещений и территории ГБУ «ЦСР «Витязь» были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения об юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается



			ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
<p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</p>			
<b>Административный корпус</b>			
1.	<p>Высота горизонтальных участков путей эвакуации (в лестничной клетке между 1-м и 2-м этажом) в свету менее 2-х метров (по факту – 1,79) <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)</i></p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.4.3.4 СП 1.13130.2009, п.4.3.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.27 СНИП 21-01-97*).</p>	ГБУ «ЦСР «Витязь»
2.	<p>На путях эвакуации в пределах марша лестницы лестничной клетки допущена разная высота ступеней (от 10 до 19 см) <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)</i></p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.4.3.4 СП 1.13130.2009, п.4.3.6 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.28* СНИП 21-01-97*).</p>	ГБУ «ЦСР «Витязь»
3.	<p>Ширина эвакуационных выходов из спортивного зала выполнена менее 1,2 метра (по факту – 0,82 метра и 1,08 метра соответственно). <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)</i></p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.5.3.13 СП 1.13130.2009, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.16 Строительных норм и правил СНИП 21-01-97*).</p>	ГБУ «ЦСР «Витязь»
4.	<p>Высота эвакуационного выхода из спортивного зала в свету менее 1,9 метра (по факту – 1,82 метра). <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)</i></p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.4.2.5 СП 1.13130.2009, п.4.2.18 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.16 Строительных норм и правил СНИП 21-01-97*).</p>	ГБУ «ЦСР «Витязь»
<b>Реабилитационный корпус</b>			
5.	<p>На 2-ом, 3-ем этажах ширина эвакуационных выходов с этажей в правую лестничную клетку выполнена менее 1,2 метра (по факту – 1,02 метра и 1,01 метра соответственно). <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)</i></p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.5.3.13 СП 1.13130.2009, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.16 Строительных норм и правил СНИП 21-01-97*).</p>	ГБУ «ЦСР «Витязь»



	от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)	требования п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*).	
6.	Ширина эвакуационного выхода из правой лестничной клетки непосредственно наружу менее 1,2 метра (по факту – 0,87 метра). (Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.5.3.13 СП 1.13130.2009, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*).	ГБУ «ЦСР «Витязь»
7.	Высота эвакуационного выхода из правой лестничной клетки непосредственно наружу менее 1,9 метра (по факту – 1,78 метра). (Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.4.2.5 СП 1.13130.2009, п.4.3.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*).	ГБУ «ЦСР «Витязь»
8.	Складские и производственные помещения (прачечная) в подвальном этаже с постоянными рабочими местами без естественного освещения, общий коридор в подвальном этаже не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. (Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13330.2013) п.7.2; ранее действовало требование п.8.2 Строительных норм и правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003)	ГБУ «ЦСР «Витязь»
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
<b>Общие</b>			
9.	Не обеспечено содержание ограждений на кровле в исправном состоянии, а именно не обеспечено огрунтование и окрашивание, класс покрытия не ниже пятого. (Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18.02.2022 №19/3 – срок устранения 31.03.2023)	п.п. а п. 17 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) (далее ППР в РФ), п.5,5 ГОСТ Р – 53254-2009	ГБУ «ЦСР «Витязь»
10.	Работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности осуществляются с отступлением от инструкции изготовителя на	п. 54 ППР в РФ	ГБУ «ЦСР «Витязь»



	технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.		
11.	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации.	п. 54 ППР в РФ	ГБУ «ЦСР «Витязь»
12.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР в РФ	ГБУ «ЦСР «Витязь»
<b>Реабилитационный корпус</b>			
13.	В жилых комнатах здания не вывешены планы эвакуации на случай пожара.	п. 84 ППР в РФ	ГБУ «ЦСР «Витязь»
<b>Административный корпус</b>			
14.	Запор на двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ	ГБУ «ЦСР «Витязь»

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю). При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

И.о. директора ГБУ «ЦСР «Витязь»

Усманов Эрик Ведиевич


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинск – государственный инспектор г. Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору Селина Анастасия Вадимовна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**  
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),  
e-mail: info@mchs.nnov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),  
e-mail: info@mchs.nnov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинск**  
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11 тел. 8(831) 26-55-71  
e-mail: ondpr-dzerzhinsk@nnov.52.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от " 27 " февраля 2023 г., 16 час. 30 мин. N 16  
(дата и время составления акта)

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.11  
(место составления акта)

### **Акт выездной проверки плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора города Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору Галанина Дмитрия Александровича № 16 от 08.02.2023, учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ № 52230061000203580172

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск Чемидроновой Екатериной Валерьевной
- 2) Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск Селиной Анастасией Владимовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)



5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь» (далее ГБУ «ЦСР «Витязь»), центр социальной реабилитации  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
606015, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь» (далее ГБУ «ЦСР «Витязь») ИНН 5249023950, юридический адрес: 606015, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

"14" февраля 2023 г., с 11 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.

"21" февраля 2023 г., с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

"27" февраля 2023 г., с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

"27" февраля 2023 г., с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
3 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

**Осмотр:**

с "14" февраля 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "14" февраля 2023 г., 13 час. 30 мин.

по месту: 606015, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

с "21" февраля 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "21" февраля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту: 606015, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3

с "27" февраля 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "27" февраля 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 606015, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3

с "27" февраля 2023 г., 16 час. 00 мин.

по "27" февраля 2023 г., 16 час. 30 мин.

по месту: 606015, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра № 16 от 27.02.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол



осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Распорядительные документы:

- 1) Документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица;
- 2) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки.

2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности:

1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;

2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);

3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);

5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;

6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);

7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;

8) Документы, утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ;

9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.);

10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

11) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;

12) Паспорта на огнетушители;

13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения;

14) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности):

- проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;

- проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

- проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздухопроводах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;

- проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов



от горючих отходов и отложений;

- проведения проверок в части водоотдачи, а также исправности, своевременного обслуживания и ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;

- проведения проверок укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами и о датах перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также проверок состояния водокольцевых катушек;

- проведения проверок исправности и работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно);

- периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки на объекте защиты выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения об юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
<b>Административный корпус</b>			
1.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации (в лестничной клетке между 1-м и 2-м этажом) в свету менее 2-х метров (по факту – 1,79) <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)</i>	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.4.3.4 СП 1.13130.2009, п.4.3.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.27 СНИП 21-01-97*).	ГБУ «ЦСР «Витязь»
2.	На путях эвакуации в пределах марша лестницы лестничной клетки допущена разная высота ступеней (от 10 до 19 см) <i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)</i>	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.4.3.4 СП 1.13130.2009, п.4.3.6 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.28* СНИП 21-01-97*).	ГБУ «ЦСР «Витязь»
3.	Ширина эвакуационных выходов из спортивного зала выполнена менее 1,2 метра (по факту – 0,82	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический	ГБУ «ЦСР «Витязь»



	метра и 1,08 метра соответственно). (Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)	регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.5.3.13 СП 1.13130.2009, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*).	
4.	Высота эвакуационного выхода из спортивного зала в свету менее 1,9 метра (по факту – 1,82 метра). (Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.4.2.5 СП 1.13130.2009, п.4.2.18 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*).	ГБУ «ЦСР «Витязь»
<b>Реабилитационный корпус</b>			
5.	На 2-ом, 3-ем этажах ширина эвакуационных выходов с этажей в правую лестничную клетку выполнена менее 1,2 метра (по факту – 1,02 метра и 1,01 метра соответственно). (Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.5.3.13 СП 1.13130.2009, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*).	ГБУ «ЦСР «Витязь»
6.	Ширина эвакуационного выхода из правой лестничной клетки непосредственно наружу менее 1,2 метра (по факту – 0,87 метра). (Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.5.3.13 СП 1.13130.2009, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*).	ГБУ «ЦСР «Витязь»
7.	Высота эвакуационного выхода из правой лестничной клетки непосредственно наружу менее 1,9 метра (по факту – 1,78 метра). (Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 3 ст.21 Федерального закона №69-ФЗ, п.4.2.5 СП 1.13130.2009, п.4.3.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*).	ГБУ «ЦСР «Витязь»



8.	<p>Складские и производственные помещения (прачечная) в подвальном этаже с постоянными рабочими местами без естественного освещения, общий коридор в подвальном этаже не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.</p> <p><i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.03.2022 №23/3 – срок устранения 31.03.2023)</i></p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13330.2013) п.7.2; ранее действовало требование п.8.2 Строительных норм и правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003)</p>	ГБУ «ЦСР «Витязь»
<p>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</p>			
<p><b>Общие</b></p>			
9.	<p>Не обеспечено содержание ограждений на кровле в исправном состоянии, а именно не обеспечено огрунтование и окрашивание, класс покрытия не ниже пятого.</p> <p><i>(Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18.02.2022 №19/3 – срок устранения 31.03.2023)</i></p>	<p>п.п. а п. 17 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) (далее ППР в РФ), п.5,5 ГОСТ Р – 53254-2009</p>	ГБУ «ЦСР «Витязь»
10.	<p>Работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности осуществляются с отступлением от инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p>	<p>п. 54 ППР в РФ</p>	ГБУ «ЦСР «Витязь»
11.	<p>Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации.</p>	<p>п. 54 ППР в РФ</p>	ГБУ «ЦСР «Витязь»
12.	<p>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p>	<p>п. 54 ППР в РФ</p>	ГБУ «ЦСР «Витязь»



**Реабилитационный корпус**

13.	В жилых комнатах здания не вывешены планы эвакуации на случай пожара.	п. 84 ППР в РФ	ГБУ «ЦСР «Витязь»
<b>Административный корпус</b>			
14.	Запор на двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ	ГБУ «ЦСР «Витязь»

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра № 16 от 27.02.2023 года;

2) Проверочный лист № 1 к приказу МЧС России № 78 от 09.02.2022 года (в электронном виде в ЕРКНМ №52230061000203580172);

3) Проверочный лист № 2 к приказу МЧС России № 78 от 09.02.2022 года (в электронном виде в ЕРКНМ №52230061000203580172).

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Дзержинск – государственный инспектор

г. Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору

Селина Анастасия Вадимовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Селина Анастасия Вадимовна, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинск – государственный инспектор г. Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору, телефон: 8(831) 26-55-71, e-mail: ondpr-dzerzhinsk@nnov.52.mchs.gov.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

И.о. директора ГБУ «ЦСР «Витязь» Усманов Эрик Велиевич

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

«16» часов «30» минут «27» 02 2023 г.

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
**603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831),**  
**e-mail: info@mchs.nnov.ru**  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
**по городу Дзержинск Нижегородской области**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
**606008, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 11 тел./факс 26-55-71 (код - 831),**  
**e-mail: ondpr-dzerzhinsk@nnov.52.mchs.gov.ru**  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 16/3**

**вручается: ГБУ «СРЦ «Витязь»**  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**Во исполнение решения главного государственного инспектора города Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору Галанина Дмитрия Александровича № 16 от 08.02.2023 в период с «11» час. «00» мин. «14» февраля 2023 года по «16» час. «30» мин. «27» февраля 2023 года старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск капитаном внутренней службы Чемидроновой Екатериной Валерьевной и дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск лейтенантом внутренней службы Селиной Анастасией Вадимовной**  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

**проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие**  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

**в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, и.о. директора государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь» (далее ГБУ «ЦСР «Витязь»)) – Усманов Эрик Велиевич** (должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:



N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	2	3	4	5
<p>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</p>				
<b>Общие</b>				
1.	Работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности осуществляются с отступлением от инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ	27.02.2024	
2.	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации.	п. 54 ППР в РФ	26.01.2024	
3.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР в РФ	26.01.2024	
<b>Реабилитационный корпус</b>				
4.	В жилых комнатах здания не вывешены планы эвакуации на случай пожара	п. 84 ППР в РФ	26.01.2024	
<b>Административный корпус</b>				
5.	Запор на двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ	26.01.2024	




Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Представитель юридического лица, И.о. директора ГБУ «ЦСР «Витязь» Усманов Эрик Велиевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«27» 02 2023 г.

  
(подпись)

Дрзнаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Дзержинск Нижегородской области – государственный инспектор города Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору Селина Анастасия Вадимовна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«27» 02 2023 г.

  
(подпись)  
М.Л.П.  




**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

**о передаче материалов административного дела вышестоящему должностному лицу**

«02» марта 2023 г.

г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11

Государственный инспектор г. Дзержинска Нижегородской области  
по пожарному надзору Селина Анастасия Вадимовна  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении  
№ 14 от «02» марта 2023г. и материалы на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых  
действий «Витязь» (ГБУ ЦСР «Витязь»), ИНН 5249023950, ОГРН 1025201764092,  
расположенное по адресу: 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер.  
Западный, д.3

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,  
в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление))

**УСТАНОВИЛ:**

«27» февраля 2023 г. в 16 час. 30 мин. на территории, в здании и помещениях ГБУ ЦСР  
«Витязь», расположенных по адресу: 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пер. Западный, д.3

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

при проведении плановой, выездной проверки с целью контроля за соблюдением требований  
пожарной безопасности на территориях, в зданиях и помещениях ГБУ ЦСР «Витязь»  
выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
указанные в акте проверки от 27.02.2023 года № 16

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 29.4; ч. 2 ст. 29.5; ст. 29.7; ст.  
29.12; п. 2 ч. 2 ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановление)

**ОПРЕДЕЛИЛ:**


1. Материалы административного дела № 14 передать вышестоящему должностному лицу  
- главному государственному инспектору г. Дзержинска Нижегородской области по  
пожарному надзору Галанину Дмитрию Александровичу

(формулировка принятого решения: о передаче по подведомственности или для принятия иных мер воздействия)

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его  
нахождения)

2. О принятом решении уведомить юридическое лицо – ГБУ ЦСР «Витязь», расположенное  
по адресу: 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д.3

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

  
(подпись лица, вынесшего определение)

А.В. Селина  
(расшифровка подписи)

Законный представитель ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь» - в  
лице директора Усманова Эрика Велиевича

«02» марта 2023 г.  
(дата)

  
(подпись)

Э.В. Усманов  
(ФИО)



**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**  
**о месте и времени рассмотрения дела об административном**  
**правонарушении в области пожарной безопасности**

«02» марта 2023 г.

г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11  
(место рассмотрения)

Я, государственный инспектор г. Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору

Селина Анастасия Вадимовна  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении от «02» марта 2023 года №14, предусмотренный ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и материалы на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь», ИНН 5249023950, юридический адрес: 606015, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составлен протокол или постановление прокурора о возбуждении административного дела)

установил: «27» февраля 2023 г. на территории, в зданиях и помещениях ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь», расположенных по адресу: 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3, в ходе проведения плановой проверки установлено:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь» нарушило обязательные требования пожарной безопасности.

руководствуясь ст. 23.34 ч. 1, ч. 2, 25.11 ч. 2, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(указываются номера статей [дополнит. 29.4 ч.1 п.1, 29.5 или 30.6 ч.2 п.9] и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся определение)

Дело в отношении ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь», ИНН 5249023950, юридический адрес: 606015, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3  
(для физических лиц – Ф.И.О. и адрес места жительства для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

**определил:**

**назначить к рассмотрению на «14» марта 2023 года в «10» час. «00» мин. по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11, каб. 206**

**Законному представителю юридического лица явиться в назначенное время по указанному адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11, каб. 206 (т. (8313)-26-55-71) При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица.**

**Статья 51. Конституции Российской Федерации:**

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

**Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.**

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.



3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

**Статья 25.4. Законные представители юридического лица.**

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц, о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

**Статья 25.5. Защитник и представитель**

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Государственный инспектор г. Дзержинск  
Нижегородской области по пожарному надзору

Селина А.В.

Копию определения получил \_\_\_\_\_

02.03 2022  
дата, подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Копия определения направлена \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



## ПРОТОКОЛ № 14

### об административном правонарушении в области пожарной безопасности

«02» марта 2023 года

г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11  
(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Дзержинска Нижегородской области

по пожарному надзору Селина Анастасия Вадимовна

(должность, фамилия и инициалы должностного лица органа ГПН, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное название юридического лица ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь», ИНН 5249023950, ОГРН 1025201764092

2. Юридический адрес, тел. (факс): 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д.3

3. Номер регистрационного свидетельства (ГРН) серия 52 №000782276 от 11.12.2002

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области

5. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Усманов Эрик Велиевич

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ №100-ок от 05.03.2022 «О предоставлении отпуска Дуленковой Л.Н.»

7. Документ, удостоверяющий личность представителя паспорт 4405 221102 выдан Управлением внутренних дел города Магадана 05.05.2006

(название документа, серия, номер, кем и когда выдан)

8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда нет

(да, нет, если да, то когда именно, и по какому административному правонарушению)

«27» февраля 2023 г. в 16 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки на территории, в зданиях и помещениях ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь», расположенных по адресу: 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д.3

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

нарушило обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
2	3	4	5	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
<b>Общие</b>				
1.	Работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной	п. 54 ППР в РФ	27.02.2024	



	безопасности осуществляются с отступлением от инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.			
2.	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации.	п. 54 ППР в РФ	26.01.2024	
3.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР в РФ	26.01.2024	
<b>Реабилитационный корпус</b>				
4.	В жилых комнатах здания не вывешены планы эвакуации на случай пожара	п. 84 ППР в РФ	26.01.2024	
<b>Административный корпус</b>				
5.	Запор на двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ	26.01.2024	

(указывается существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 2.10, ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(указываются конкретная часть, статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Законному представителю юридического лица и.о. директора ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь» Усманову Эрику Велиевичу  
(должность, фамилия, имя, отчество)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции Российской Федерации  
(указываются статьи и законодательный акт)

**Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.**

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

**Статья 25.4. Законные представители юридического лица.**

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об



административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц, о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

### Статья 25.5. Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

### Статья 51. Конституции Российской Федерации

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Законный представитель юридического лица

  
(подпись)

(Э.В. Усманов)

I. Свидетелям:

1. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:  
(фамилия, имя, отчество)

2. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:  
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(указываются статьи и законодательный акт)

\_\_\_\_\_  
подпись                      ФИО

\_\_\_\_\_  
подпись                      ФИО

**Объяснения законного представителя юридического лица,  
в отношении которого составлен протокол:**

*С протоколом составленным мной 14.03.2023г. ознакомлен, возражений не высказываю*

Законный представитель юридического лица

  
(подпись)

(Э.В. Усманов)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: \_\_\_\_\_  
(наличие вещественных доказательств по делу)

\_\_\_\_\_ (отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола, должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

Участники производства по делу об административном правонарушении извещены о времени и месте его рассмотрения «14» марта 2023 г. в «10» час. «00» мин. по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11 ОНД и ПР по г. Дзержинск (каб. 206).



С рассмотрением протокола «14» марта 2023 г. в «10» час. «00» мин согласен (сна), необходимости в юридической помощи при рассмотрении административного дела не имею.

Законный представитель юридического лица

  
(подпись)

(Э.В. Усманов)

К протоколу прилагается:

1. Копия №100-ок от 05.03.2022 «О предоставлении отпуска Дуленковой Л.Н.»
2. Копия паспорта Усманова Э.В.  
(перечень прилагаемых документов и вещей)

Протокол прочитан

лично  
(лично или вслух)

Замечания к протоколу

нет  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

~~От подписи отказался (лась)~~

(зачеркнуть в случае подписания протокола)

Государственный инспектор  
г. Дзержинска Нижегородской области  
по пожарному надзору



подпись лица, составившего протокол

А.В. Селина  
ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
подпись свидетеля ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
подпись свидетеля ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
подпись потерпевшего ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
подпись потерпевшего ФИО

Копию протокола получил (а)

«02» март 2023 г.  
дата, подпись законного представителя юридического лица

  
(Э.В. Усманов)  
ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
подпись потерпевшего ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
подпись потерпевшего ФИО

### Протокол и материалы переданы на рассмотрение

Главному государственному инспектору г. Дзержинска по пожарному надзору Галанину Д.А.  
(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

02.03.2023  
дата, подпись принявшего протокол

(Д.А. Галанин)  
ФИО



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11**  
**о назначении административного наказания**  
**за нарушение требований в области пожарной безопасности**

«14» марта 2023 года

г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11  
(место составления: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор г. Дзержинска Нижегородской области  
по пожарному надзору Галанин Дмитрий Александрович  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении  
~~(постановление прокурора о возбуждении административного дела)~~  
(ненужное зачеркнуть)

№ 14 от «02» марта 2023 г. и материалы на юридическое лицо ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий  
«Витязь»", ИНН 5249023950, ОГРН 1025201764092  
(полное наименование юридического лица)

находящееся по адресу: 606015, Нижегородская Область, г. Дзержинск, пер. Западный, д.3  
(юридический адрес)

наименование органа, зарегистрировавшего лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой  
службы № 2 по Нижегородской области, серия 52 №000782276 от 11.12.2002.  
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо, № регистрационного свидетельства)

Материалами установлено, что юридическое лицо ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий  
«Витязь»", ИНН 5249023950, ОГРН 1025201764092  
(наименование юридического лица; ИНН юридического лица)

«27» февраля 2023 г. в 16 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки на территории, в  
здании и помещениях ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых  
действий «Витязь», расположенных по адресу: 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер.  
Западный, д.3  
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

нарушило обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:		
<b>Общие</b>		
1.	Работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности осуществляются с отступлением от инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ
2.	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации.	п. 54 ППР в РФ
3.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР в РФ



<b>Реабилитационный корпус</b>		п. 84 ППР в РФ
4.	В жилых комнатах здания не вывешены планы эвакуации на случай пожара	
<b>Административный корпус</b>		п. 26 ППР в РФ
5.	Запор на двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	

(указывается существо нарушения или невыполнения)

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1, ст. 2.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Исследовав материалы дела, установил:

В соответствии ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Здания, помещения и территория где нарушены требования пожарной безопасности, принадлежат на праве оперативного управления ГБУ «ЦСР «Витязь».

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Материалы дела свидетельствуют, что ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь»", имея возможность соблюдения установленных требований пожарной безопасности, мер по соблюдению их не приняло. Юридическим лицом не выполнялись необходимые меры противопожарной защиты и не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований пожарной безопасности в вышеуказанных зданиях (помещениях).

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с положениями ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с положениями ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проверив обстоятельство возбуждения дела об административном правонарушении, порядок фиксации признаков административного правонарушения, полномочия должностных лиц, осуществляющих производство по делу об административном правонарушении, сроки давности привлечения к административной ответственности прихожу к выводу, что процессуальных нарушений, влекущих ущемление прав лица, привлекаемого к административной ответственности, при производстве по делу об административном правонарушении не установлено.

При таких обстоятельствах в деяниях ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь»" имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, что подтверждается следующими доказательствами: актом проверки от 27.02.2023 №16; протоколом об административном правонарушении от 02.03.2023 г. №14.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2.10; 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях



(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

с учетом смягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 п. 1 ч. 1 (раскаяние лица, совершившего административное правонарушение) и положений ст. 4.1 ч. 3.5, ст. 4.1.1 (впервые совершенное административное правонарушение) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь»", ИНН 5249023950, ОГРН 1025201764092 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь»"

(полное наименование юридического лица)

административное наказание в виде предупреждения  
(указывается вид наказания: предупреждение или размер штрафа)

2. Мне разъяснены мои права, порядок и сроки обжалования постановления, предусмотренные ст.ст. 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, а также сроки вступления постановления в законную силу в соответствии со ст.31.1 КоАП РФ.

**Статья 30.1.** Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

- 1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
- 2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
- 3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
- 4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.

2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.

3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными настоящей главой.

**Статья 30.2.** Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного ареста подается направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

4. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.

**Статья 30.3.** Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

3. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении выносится определение.

**Статья 31.1.** Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:

- 1) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;
- 2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;
- 3) немедленно после вынесения, не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.

**Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности**

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители



организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

**Статья 51. Конституции Российской Федерации:**

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. разъяснены права, порядок и сроки обжалования постановления, предусмотренные ст.ст. 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, а также сроки вступления постановления в законную силу в соответствии со ст.31.1 КоАП РФ.

Законный представитель юридического лица

  
(подпись)

  
(подпись лица, вынесшего постановление)

(Э.В. Усманов)

Д.А. Галанин  
(расшифровка подписи)

Административное дело рассмотрено в присутствии / ~~без присутствия~~ законного представителя  
юридического лица. ненужное вычеркнуть

Копию постановления получил

19.03.2023  (Э.В. Усманов)  
дата, подпись законного представителя юридического лица ФИО

\_\_\_\_\_  
дата, подпись свидетеля (ФИО)

\_\_\_\_\_  
дата, подпись свидетеля (ФИО)

Постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_  
(дата направления, N почтового отделения, N заказного письма, N исходящего документа и дата)

Главный государственный инспектор  
г. Дзержинска Нижегородской области  
по пожарному надзору



Д.А. Галанин





**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
по г. Дзержинск**

ул. Урицкого, 11, г. Дзержинск,  
Нижегородской области, 606008  
Телефон, факс: 26-55-71 (код 88313)  
e-mail: ondpr-dzerzhinsk@nnov.52.mchs.gov.ru

И.о. директора  
ГБУ «ЦСР «Витязь»

Э.В. Усманову

пер. Западный, д. 3  
г. Дзержинск, Нижегородская область,  
606015

14.03.2023 № ИВ-165-2-20-238

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административных правонарушений в области пожарной безопасности**

«14» марта 2023 г.

г. Дзержинск  
(место рассмотрения)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Дергачев А.В., рассмотрев постановление от 14 марта 2023 года №11 по административному правонарушению в области пожарной безопасности,

### **УСТАНОВИЛ:**

«27» февраля 2023 г. в 16 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки на территории, в здании и помещениях ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь», расположенных по адресу: 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д.3

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

нарушило обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

1.	Работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности осуществляются с отступлением от инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ
2.	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации.	п. 54 ППР в РФ
3.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические	п. 54 ППР в РФ



	средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуiskonаладочных испытаний указанных систем.	
4.	В жилых комнатах здания не вывешены планы эвакуации на случай пожара	п. 84 ППР в РФ
5.	Запор на двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия: отсутствие должного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, а также недостаточное финансирование вопросов обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Дзержинск Нижегородской области  
по пожарному надзору

А.В. Дергачев

Селина Анастасия Вадимовна  
(88313) 26-55-71



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 295D7CEEC6594E7E354F148EDAEB15EF  
Владелец: "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА Р  
Действителен с 30.09.2022 по 24.12.2023





Министерство социальной политики  
Нижегородской области  
Государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной реабилитации инвалидов и  
ветеранов боевых действий «Витязь»  
606015 Нижегородская область,  
Дзержинск, пер. Западный, 3  
тел. 34 91 23, факс 34 32 56  
e-mail: dzr\_vityaz@mail.ru  
07.04.2023г. № 12

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.  
Дзержинск

Государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной реабилитации инвалидов и  
ветеранов боевых действий «Витязь» в  
соответствии с предписанием 16/3 от 08.02.2023 г.  
сообщает о следующих мерах и сроках по  
устранению указанных замечаний:

1.	Работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности осуществляются с отступлением от инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	П. 54 ППР в РФ	27.02.2024	Замечание будет устранено до 31.12.2023 г.
2.	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации.	П. 54 ППР в РФ	26.01.2024	Замечание будет устранено до 31.12.2023 г.
3.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	П. 54 ППР в РФ	26.01.2024	Замечание будет устранено до 31.12.2023 г.
<b>Реабилитационный корпус</b>				
4.	В жилых комнатах здания не вывешены планы эвакуации на случай пожара	П. 84 ППР в РФ	26.01.2024	Замечание будет устранено до 31.12.2023 г.
<b>Административный корпус</b>				
5.	Запор на двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	П* 26 ППР в РФ	26.01.2024	Замечание будет устранено до 31.12.2023 г.

И.о.директора



Э.В.Усманов