

Директору
ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ
"ЗЕЛЕНый ГОРОД"
Торгашевой Л.Е.

ул. Поселок дом-интернат Зеленый город,
г. Н.Новгород, к.п. Зеленый город, 603903

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 236
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности

« 03 » декабря 2019 года

г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6

Главный государственный инспектор города Нижнего Новгорода по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

Торицын Дмитрий Вячеславович

рассмотрев постановление N 236 от «03» декабря 2019 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД"

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

установил, что

21 ноября 2019 года в 15 час. 00 мин проведена плановая, выездная проверка зданий и помещений
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

помещений, расположенных по адресу: 603903, г. Н.Новгород, к.п. Зеленый город, ул. Поселок дом-интернат Зеленый город, используемых ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" (далее – ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД"), с целью контроля за соблюдением на объектах защиты требований пожарной безопасности.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Не уточнена и не разработана вновь Декларация пожарной безопасности на объект защиты при изменении содержащихся в ней сведений (указаны не действующие нормативные акты) ч. 3 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7 прил. 2 Приказ МЧС от 24 февраля 2009 г. № 91, Зарегистрировано в Минюсте России 23 марта 2009 г. № 13577.
2. В декларации не указан перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 4 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
3. Здание организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, дополнительно не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 12 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
4. В здании с 3-го этажа здания (административная часть) отсутствует второй эвакуационный выход (Литера И, И1, И2) ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.1 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 4.1., 4.5. СНиП II-A.5-70*)
5. В здании не над всеми эвакуационными выходами установлены световые табло «ВЫХОД»

61х 840
03.12.19г

- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Литера И, И1, И2) ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009, (ранее действовало требование п. 3.11 НПБ 104-03, п. 6.2.2 ГОСТ Р 12.4.026-2001)
6. В лестничной клетке на 1, 2, 3 этажах здания (административная часть) размещены не встроенные шкафы пожарных кранов, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадок лестниц ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.4 СП 1.13130.2009, (ранее действовало требование п. 6.32* СНИП 21-01-97*)
 7. В здании ширина марша лестниц, служащих для эвакуации менее 1,2 м (по факту 0,9 м) (Литера Ж) ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.5 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 33 Н 102-54)
 8. В здании ширина лестничной площадки менее требуемой ширина марша лестниц 1,2 м (Литера Ж) ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.5 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 33 Н 102-54)
 9. В здании на 2 этаже ширина коридора (прохода) менее 1,0 м (по факту 0,9 м) (Литера Ж) ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.3.4 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 31 Н 102-54)
 10. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (здания дезкамеры, прачечной, гаража, материального склада, продовольственного склада) п. 61 правил противопожарного режима в РФ
 11. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены:
 - а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;
 - б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
 - в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
 - г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
 - д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;
 - е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
 - ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
 - з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
 - и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
 - к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня). пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);
 - л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты п. 461 правил противопожарного режима в РФ
 12. Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в организации п. 3 правил противопожарного режима в РФ

13. Отсутствуют указатели направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения п. 55 правил противопожарного режима в РФ
14. В зданиях (дезкамеры, материальный склад, морг) не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) п. 21 правил противопожарного режима в РФ
15. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях всех помещений производственного, складского и технического назначения (производственные помещения, мастерские, кладовые и технические помещения, котельные и т.п.) (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны п. 20 правил противопожарного режима в РФ

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия: отсутствие должного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление


В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего представление)

(Торицын Д.В.)
(расшифровка подписи)

Представление получил


дата, должность, подпись

(Торгашева Л.Е.)
ФИО

представление направлено _____