



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Н.Новгород, Окский съезд, д. 6 тел.: (831) 200-11-01 факс: (831) 200-12-69

E-mail: info@mchs.nnov.ru «Телефон доверия»: (831) 439-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижний Новгород (по Нижегородскому району)

(наименование органа государственного надзора)

603093, г.Н.Новгород, ул. Фруктовая, д.6, тел./факс: 432-70-51

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 307/1/165
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД",

Директору ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашевой Любови Евгеньевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-

правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Н.Новгорода по пожарному надзору _____ № 307

(наименование органа ГПН)

от « 06 » ноября 2019 года, _____ Федеральных законов от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре», « 21 » ноября 2019 г.

комиссией в составе

Начальник отделения ОНД и ПР по г.Н.Новгород - государственный инспектор г.Н.Новгорода по пожарному надзору Безденежных Сергей Витальевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

проведена проверка

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", г.Нижний Новгород, курортный поселок Зеленый город, ул.

Поселок дом-интернат Зеленый город

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашевой Любовью Евгеньевной, заместителем директора ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Скляр Александром Николаевичем

*914
4/х 24.12.19*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Необходимо устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ Предписания	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Не уточнена и не разработана вновь Декларация пожарной безопасности на объект защиты при изменении содержащихся в ней сведений (указаны не действующие нормативные акты)	ч. 3 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7 прил. 2 Приказ МЧС от 24 февраля 2009 г. № 91, Зарегистрировано в Минюсте России 23 марта 2009 г. № 13577.	01.10.2020	
2.	В декларации не указан перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 4 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.10.2020	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
3.	В здании с 3-го этажа здания (административная часть) отсутствует второй эвакуационный выход (Литера И, И1, И2)	ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.1 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 4.1., 4.5. СНиП II-A.5-70*)	01.10.2020	
4.	В здании не над всеми эвакуационными выходами установлены световые табло	ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ	01.10.2020	

	«ВЫХОД» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Литера И,И1,И2)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009, (ранее действовало требование п. 3.11 НПБ 104-03, п. 6.2.2 ГОСТ Р 12.4.026-2001)		
5.	В лестничной клетке на 1, 2, 3 этажах здания (административная часть) размещены не встроенные шкафы пожарных кранов, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадок лестниц (Литера И,И1,И2)	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.4 СП 1.13130.2009, (ранее действовало требование п. 6.32* СНиП 21-01-97*)	01.10.2020	
6.	В здании ширина марша лестниц, служащих для эвакуации менее 1,2 м (по факту 0,9 м) (Литера Ж)	ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.5 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 33 Н 102-54)	01.10.2020	
7.	В здании ширина лестничной площадки менее требуемой ширина марша лестниц 1,2 м (Литера Ж)	ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.5 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 33 Н 102-54)	01.10.2020	
8.	В здании на 2 этаже ширина коридора (прохода) менее 1,0 м (по факту 0,9 м) (Литера Ж)	ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.3.4 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 31 Н 102-54)	01.10.2020	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
9.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации)	п. 61 правил противопожарного режима в РФ	01.10.2020	

	ей людей при пожаре) (здания дезкамеры, прачечной, гаража, материального склада, продовольственного склада)			
10.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования	п. 461 правил противопожарного режима в РФ	01.10.2020	

	ния, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты			
11.	Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в организации	п. 3 правил противопожарного режима в РФ	01.10.2020	
12.	Отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 55 правил противопожарного режима в РФ	01.10.2020	
13.	В зданиях (дезкамеры, материальный склад, морг) не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 правил противопожарного режима в РФ	01.10.2020	
14.	На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях всех помещений производственного, складского и технического назначения (производственные помещения, мастерские, кладовые и технические помещения, котельные и т.п.) (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	п. 20 правил противопожарного режима в РФ	01.10.2020	

Устранение указанных нарушений в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушения требований пожарной безопасности, требований норм и правил в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР по г.Н.Новгород - государственный инспектор г.Н.Новгорода по пожарному надзору
Безденежных Сергей Витальевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«24» декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«24» декабря 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.